



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟภายใน 25 วัน

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา จุดที่ ๔

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่.. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือเลขที่ ๐๗๐๓.๐๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๔ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการไฟทางหลวง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ โหลดสูงสุด ๑๐.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙.๗ กม. นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ

จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๒.๒ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๔,๙๕๗ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๕๖๓.๙๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ด) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดย่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาศนัย)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายสรชัย ลิ้มพาศนัย)

ผบ.บค. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๐