



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ แขวทางหลวงชนบทพะเชิงเทรา จุดที่ ๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐

Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟฟ้าภายใน 25 วัน

ตามหนังสือที่ คค ๐๗๐๓.๐๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทพะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ไฟทางหลวง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๑๐.๑ MW. ของ สถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๖.๑ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๕๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๕๖๓.๙๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลัมพาศิษฐ์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายสรชัย ลัมพาศิษฐ์)

ผ.บ.ก.วิ.ก.บ.ท.ท.ท. ผจก.กฟอ.บปก.

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๐