



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๔๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ แขงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา จุดที่ ๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟฟ้าภายใน 25 วัน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่.. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่ คค ๐๗๐๓.๐๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ไฟทางหลวง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๑๐.๑ MW. ของ สถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมศรี ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓.๙ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๒๑๓.๙๑ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรราช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายสรราช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค. กฟอ.บค.แทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๐