



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ แขวทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา จุดที่ ๓

รับคำร้อง ถึง จำหน่ายภายใน 25 วัน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่.- ๑ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือเลขที่ ๐๗๐๓.๐๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๔ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการไฟฟ้าทางหลวง รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ โหลดสูงสุด ๑๐.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐.๘ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาจากเหล็กทางตรงเป็นเหล็กทางโค้ง

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๔,๙๕๗ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๕๑.๗๗ บาท (หกหมื่นห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาศนิชัย)

ทผ.บค.

อนุมัติ
[Signature]

(นายสรชัย ลิ้มพาศนิชัย)

ทผ.บค. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๐