



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๐๗/๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางสาวลักษณ รัตมี

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๐๖๑๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้าย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสาวลักษณ รัตมี อยู่บ้านเลขที่ ๖๕/๓๙ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.บางผึ้ง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐
โวลท์ ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีอีเอ. ๕๑-๐๑๒๓๑๕ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการ
และเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕๓ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๕๕.๓๙ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๕

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๘/ก.ย. ๒๕๖๐