



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๕๓๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายจรงก์ รื่นเริง

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๐๘๒๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายจรงก์ รื่นเริง อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๕ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.ท่าสะอ้าน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๕๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ. พีอี.เอ. ๓๕-๐๐๑๕๗๕ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๐๑.๓๖ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยหนึ่งบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ผบ.ค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๒๕...ก.ย...๒๕๖๐.....