



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๒๕๕๙ | ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๑๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๕ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุด ๖.๐ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙.๗ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ..๓.. เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ..๑๖๐.. แอมแปร์

จำนวน ..๑.. เครื่อง

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๙.. เมตร จำนวน ..๑๗.. ต้น

- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐..... เมตร จำนวน ..๑๗.. ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ...๙๕... ตร.มม. จำนวน ..๔.. เส้น

ระยะทางประมาณ ..๓๕๕.. เมตร

๒.๓ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ..๕๐.. ตร.มม. จำนวน ..๑.. เส้น

ระยะทางประมาณ ..๓๕๕.. เมตร

- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ..๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ..๑๓.. ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ...๖๕๓,๔๔๐.๘๔... บาท (...หกแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสี่สตางค์...) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาศนัย)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.