



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางสาว วรวรรณ หล้าอำพร

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๙๓๑๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้าย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสาว วรวรรณ หล้าอำพร อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘/๒ หมู่ที่ ๘ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๘ ต.สองคลอง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส
๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอ.๕๙-๐๒๐๖๔๐ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๔๖ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๖๘๕.๘๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ผบ.ค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕