



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๒๖๒๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๖๕๗๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๔ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ เชื้อเพลิงชีวมวล รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลดสูงสุด ๔.๘ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑.๖ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๑๒.๒๐.. เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ...๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- อุปกรณ์ประกอบหัวเสา ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ..๑.. ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๑๒.. เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ...๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ..๕๐.. ตร.มม. จำนวน..๓..เส้น ระยะทางประมาณ..๑๕..เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง) ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๒๖๔,๖๖๑.๓๕ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

นทน.ระดับ ๗

ปฏิบัติงานแทน ขผ.บค.กฟอ.บปก.

อนุมัติ

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๖.๑๑.๒๕๖๐

Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟภายใน 25 วัน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่..... - ๒ ต.ค. ๒๕๖๐