



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๓/๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางลัดดา เอกพิสิฐ

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๓๔๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางลัดดา เอกพิสิฐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๐/๖๕๙ หมู่ที่ ๒ ต.บางสมศรี อ.บางปะกง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๒ ต.บางสมศรี รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๕๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. พีโอ.๓๔-๐๐๖๔๐๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๗๘.๙๓ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์) รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค.ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.กฟอ.บปก.

อนุมัติ

(นางจิราพร ดันติวัฒนไพศาล)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐