



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๙๕๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีโอที จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๘๙๙๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีโอที จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๐/๕๙ หมู่ที่ ๖ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐.๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอ. ๔๙-๐๐๑๘๘๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒, ๑ เส้น

ระยะทางประมาณ ๒๔, ๑๐๖ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๒๓.๙๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.-บค.

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐