



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๓๐๑๔

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑.๕.พ.ย.๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๓๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จาก บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตขนาดหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๙ หมู่ที่ ๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๑๙ ต.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีอีเอ.๕๑-๐๐๙๖๑๒๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕, ๓ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ , ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕, ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๒ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร

๒.๔ แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๙ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบบุไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๔,๐๕๐.๖๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าสิบบาทหกสิบบทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึก
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายปัญญา ทองประสิทธิ์

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...../...../.....

แผนกบริการลูกค้า

โทร. ๑๕๕๓๖