

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

moom

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๗๕๗๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนก ลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเ ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ ๑๓ ต.บางวัว รับไฟจากระบบจำหน่าย สูง ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีอีเอ ๓๕-๐๑๕๒๔๖ นั้น ผบค.ได้สำร ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๙.. เมตร จำนวน ..๙.. ต้น
- ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด ..๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐.. เมตร จำนวน ..๙.. ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ..๙๕.. ตร.มม. จำนวน ..๒.. เส้น
- ระยะทางประมาณ ..๑๙๐.. เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้น ..๑๔๔,๘๖๑.๒๘.. บาท (..หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์..) กำหนดยืราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายปัญญา ทองประสิทธิ์
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๒๒/๗๕๓๑.....

แผนกบริการลูกค้า (น.ส.พชรพร ไมตรีจิตต์)

โทร. ๑๕๕๓๖