



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๓๐๑๓

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามบันทึกเลขที่ คค ๐๖๐๘๔/ม.๒/๔๖๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอใหม่ จำนวน ๑ จุด และติดตั้งหม้อแปลงแทนลูกที่สูญหาย จำนวน ๓ จุดนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๑๘ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการไฟทางหลวงนั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงเดิม (คั้น ผขฟ.)

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (ผขฟ.ออกสมทบ ๕๐%)

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. (ใหม่)
จำนวน ๑ เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. (แทนลูกที่สูญหาย) จำนวน ๓ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๓,๙๖๔ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๑๐๕.๗๓ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าบาท เจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๐๑๓

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายปัญญา ทองประสิทธิ์

รจก.(ท.) ปฏิบัติแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๔/๗.๒๕๖๐

แผนกบริการลูกค้า (น.ส.พชรพร ไมตรีจิตต์)

โทร. ๑๕๕๓๖