



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./มทพจ/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายมารุช ช่างซุ่น S.A. ๒๕๖๐

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขต๑๒๐๐๐๐๖๙๘๔๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายมารุช ช่างซุ่น อยู่เลขที่ ๒๙/๔๖ หมู่ที่ ๑ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ ต.บางปะกง อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีอีเอ.๓๒-๐๑๑๐๔๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร (นำของเดิมกลับมาใช้งานใหม่)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร

๒.๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร (นำของเดิมกลับมาใช้งานใหม่)

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๘๗๙.๒๔ บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืยราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางจิราณัฐ ตันตวิวัฒนไพศาล)

รจก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๔ มี.ค./๒๕๖๐