



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๓๕๖๗/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๐๔๓๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม อยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๙, ๑๒, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑, ๔, ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐, ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐, ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑, ๔, ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก (ทรัพย์สิน กฟภ.)

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ร้อยลวดเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น (คั่นคั้ง)
- ร้อยลวดเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น (คั่นคั้ง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๒.๔ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๙๓๓.๕๘ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๒.๒/.....๒๕๖๐.....