



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หฟ.บค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๓๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ นางจันทร์แรม อยู่เจริญ

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๘๘๘๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางจันทร์แรม อยู่เจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่ ๘ ต.บางวัว รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พีโอ.๕๘-๐๐๔๗๒๒ สถานีจ่ายไฟ บางวัว ๒ วงจร ๐๓ โหลดสูงสุด ๖.๒ MW. ห่างจากสถานี ๖ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเมนสายคา ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๖๗๐.๔๑- บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

หฟ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

หฟ.บค. ๑๕๕๓๖

FM-CO-19

๒๗ S.A. ๒๕๖๐

FM-CO-19