



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๕๓๕๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ คุณวรวรรณ หล้าอำพร

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ 3 พย ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๐๖๗๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟแจ้ง
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด
ดังนี้

๑) รายละเอียด

คุณวรวรรณ หล้าอำพร อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘/๒ หมู่ ๘ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ หมู่ ๘ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุด ๕.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่
ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๔.๙ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มี
วิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ..๑๒.. เมตร จำนวน ..๕.. ต้น
 - ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ...๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๕.. ต้น
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ..๕๐.. ตร.มม. จำนวน ..๓.. เส้น
- ระยะทางประมาณ ..๑๗๕.. เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ..๓.. เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ..๑๐๐.. ควีเอ
- จำนวน ..๑.. เครื่อง


๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ..๙.. เมตร จำนวน ..๑๑.. ต้น
 - ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ..๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐.. เมตร จำนวน ..๑๑.. ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ..๙๕.. ตร.มม. จำนวน ..๔.. เส้น
- ระยะทางประมาณ ..๓๙๕.. เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ..๖๕๔,๘๓๓.๔๑.. บาท (..หกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบ
สามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์..) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายศิริชัย ชัยสมบุญ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายพตมศิลป์ อุดมศิลป์)

หผ.กส. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

3 / พอ / ๕๐

แผนกบริการลูกค้า (น.ส.พชรพร ไมตรีจิตต์)

โทร. ๑๕๕๓๖