



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๓๓๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๘๑๓๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตขนาดหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ญาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๙ หมู่ที่ ๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๑๙ ต.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พียูเอ.๕๑-๐๐๙๖๑๒๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๔, ๓ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร.ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ , ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔, ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๓ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖๕ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖๕ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๔๐ เมตร

๒.๔ แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๔๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๓๘ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบบุไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๓,๐๐๓.๒๒ บาท (สองล้านสองแสนสามพันสามบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

...../ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นางจิรานุช ตันติวัฒนไพศาล

รจก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐.....