



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๒๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน หมู่ ๕

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่.....ม.ค.๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ณช ๗๑๐๐๐๓/๘๗๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๗ ต.เขาหิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ ๕ ต.เขาหิน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ พีโอ.๓๔-๐๐๘๒๑๓ สถานีจ่ายไฟ บางวัว ๒ วงจร ๑๐ โหลดสูงสุด ๐.๑ MW. ห่างจากสถานี ๘ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๖๘.๔๒- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยिनราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

ผบค. ๑๕๕๓๖

- ๓ ม.ค. ๒๕๖๑

(น.ส.บุษยาณี ถนอมตน ผู้พิมพ์)