



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./๑๗๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ คุณอุดม แก้วเล็ก

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๗๘๘๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จาก นายอุดม แก้วเล็ก ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

คุณอุดม แก้วเล็ก อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ ๑๕ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ ๑๕ ต.บางปะกง รับไฟจากระบบจำหน่าย แรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ ๓๘-๐๑๕๕๗๑ นั้น ผบค.ได้สำรวจและ ประเมินการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๘๒.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบบ สามสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.

๑๕ ๑๕๕ ๐๕๕๕๕

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายปัญญา ทองประสิทธิ์
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

ด.๕ น.ค. ๒๕๖๑.....

แผนกบริการลูกค้า (น.ส.พชรพร ไผ่ตรีจิตต์)
โทร. ๑๕๕๓๖