



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒บปก.(บค.)/(๘๓๓)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายวิโรจน์ เอี่ยมหรัย

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๒๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวิโรจน์ เอี่ยมหรัย อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๘ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ ต.สองคลอง อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีอีเอ. ๔๕-๐๑๑๐๐๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบบุไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๖๖๙.๔๓ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

ผบค. ๑๕๕๓๖ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑

(น.ส.บุษยาณี ถนอมตน ผู้พิมพ์)