



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายธนาภาค กนกกิตติธนกร

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๒๗๙๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอร้อยดอนสายกราวด์เมนชายคา นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายธนาภาค กนกกิตติธนกร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๔/๒ หมู่ ๕ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอร้อยดอนสายกราวด์เมนชายคา บริเวณ หมู่ที่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอเอ. ๕๖-๐๑๑๔๖๘ วงจรที่ ๕ โหลดสูงสุด ๘.๓ MW ของสถานีจ่ายไฟ บางสมัคร อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ร้อยดอนแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ร้อยดอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๔ เมตร
- ติดตั้งกราวด์แรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๘๐.๐๘ บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.