



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๓๐๐๑

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๔๗๘๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอย้ายแนวเสาแรงสูงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ ๑๐๗/๑๐ หมู่ ๒ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุด ๗.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ ๓.๙ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๓๒ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๘๒๖.๔๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหก บาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายศิริชัย ชัยสมบัติ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายปัญญา ทองประสิทธิ์

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๕๘ ก.พ. ๒๕๖๑