



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/๘๙๖/๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายวรริษฐ์ บัณฑุกุล

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๐๖๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวรริษฐ์ บัณฑุกุล บ้านเลขที่ ๒๑/๘๖ ซอย รามคำแหง ๗๖ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีโอ. ๓๕-๐๑๑๕๓๔ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (เพิ่มเฟส)
ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๒๙.๗๒ บาท (สี่หมื่นหกกร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางจิราณัฐ ดันติวัฒน์ไพศาล)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปค.

- ๓/เม.ย. ๒๕๖๑

แผนกบริการลูกค้า โทร. ๑๕๕๓๖

FM-CO-19

(นายจักรพงษ์ โฆษิตพล ผู้จัดการพิมพ์)

FM-CO-19