



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๗๑๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๕๒๔๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๒ โหลด สูงสุด ๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอน เสาคอน. ขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอน เสาตอม่อ คอน. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอน. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอน. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอน. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอน. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอน. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอน. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (เมื่อผู้ใช้ไฟเลิกเช่าหม้อแปลง)

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๓,๙๗๐ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๓๑,๙๓๕.๔๗ (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางจิรานุช ตันติวัฒนไพศาล)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...../...../.....