



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๐๘๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามหนังสือที่ ฉช. ๕๔๔๐๓/๒๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ อยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๑๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐ ๒๓๐/๔๖๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีโอ.๓๕-๐๑๕๒๔๖ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๙,๑๖๖.๙๒ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายปัญญา ทองประสิทธิ์

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๑๙/เม.ย. ๒๕๖๑