



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๑๕๐๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายวัชรพงษ์ สยามรัตนกิจ

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑

คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๕๒๓๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวัชรพงษ์ สยามรัตนกิจ บ้านเลขที่ ๔๗/๖๒ หมู่ที่ ๙ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. ๕๗-๑๑๓๖๓๐ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและ
เงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๙๒ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๗๐๔.๐๓ บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทสามสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ผ.บ.ค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑

แผนกบริการลูกค้า โทร. ๑๕๕๓๖

M-CO-19

(นายจักรพงษ์ โฆษิตพล ผู้จัดการพิมพ์)

FM-CO-19