



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๑๕๓๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.มะลิวัน เอื้องสูง

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๘๘๗๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๘๘๗๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.มะลิวัน เอื้องสูง สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๔ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ร้านขาย รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ โหลดสูงสุด ๑.๑ MW. ของ สถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและ ประเมินการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ

จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดประกอบ ซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๔๑๕ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๘๕๗.๔๒ บาท (สามแสนแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประเมินการค่าใช้จ่ายและบันทึกขอ อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.