



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๕๕๘๐๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท บุรพา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่๑๒๐๐๐๐๗๔๘๘๘๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท บุรพา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท บุรพา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๘ หมู่ ๗ ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๙.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ ๑๘.๖ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙, ๑๒ เมตร จำนวน ๗, ๑๗ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐, ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๗, ๑๙ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๗๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๖๗๓,๓๒๒ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๘๐๑,๘๕๔.๐๘ (แปดแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

...../ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑.....