



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๕๓๗/๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

อ้างถึง มติที่ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามมติที่ประชุมที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการ
ลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ตั้งอยู่ หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-
๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พีโอ.๓๔-๐๐๔๑๘๔ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย
แล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๑๕๐.๕๖ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติตามเสนอ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพดณศิลป์ อุดมศิลป์)

ผ.กส. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๒.๘.๖๑/๒๕๖๑