



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๕๕๑๑

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช. ๕๓๐๐๓/๓๒๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ.๒๒-๐๐๕๙๒๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕ เมตร

๒.๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น

ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร

- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๓๗,๘๐๕.๙๘ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิริวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑