



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.บค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒บปก.(บค.)/ ๕๕๓๕

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางอรรณูญา ผลศิริ

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๙๓๔๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางอรรณูญา ผลศิริ บ้านเลขที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๓ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.เชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๓ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.เชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ. ๔๐-๐๐๓๘๔๗ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็น ๓๐,๓๕๔.๘๑ บาท (สามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

หพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕/๘/๒๕๖๑