



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ หมู่ ๖ ต.บางวัว

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ผช. ๕๔๔๐๓/๒๐๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จาก เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ บ้าน นายรังสรรค์ เล็กศิริ หมู่ ๖ ต. บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แควีเอ. พีอีเอ. ๓๗-๐๒๐๑๑๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - ปักเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๖๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๘,๘๘๐.๒๙ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเก้า สตางค์) กำหนดเป็นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑