



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บกก.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์

ถึง ผจก.กฟอ.บกก.

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บกก.

ตามหนังสือที่ ฉช ๕๓๐๐๓/๓๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางวัว อ.บางปะกง นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙, ๑๒ เมตร จำนวน ๕, ๓๙ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ , ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕, ๓๙ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๔๑๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๒๒ เมตร

๒.๔ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๒๒ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๔ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑,๔๓๕,๕๗๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชม.บค.ปฏิบัติงานแทน หล.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๕/๕/๕๕๕๕/.....