



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/๒๕๔๙/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ ขอย ๓ หมู่ ๗ ตำบลบางวัว
เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ผช. ฉช. ๕๔๔๐๓/๗๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จาก เทศบาลตำบล
บางวัวคณะกรรมาธิการ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ นั้น
แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางสมัคร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ขอย ๓ หมู่ ๗
ตำบลบางวัว รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
พื้ที่เอ. ๔๙-๐๑๔๘๕๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๑,๕๒๑.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท
แปดสิบสตางค์) กำหนดยืยราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จิริยาจิรวัดนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นางจิรานุช ตันตวิวัฒนไพศาล

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๒๑.๙/๖.๒๕๖๖/.....