



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๒๗๓๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้ บริษัท อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ ซิปป์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค. ผ่าน รจก.(ท)

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๘๔๑๒๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ จาก บริษัท อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ ซิปป์ จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลงนั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ ซิปป์ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ ๑๒ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ เมล็ดพลาสติก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๘ โหลดสูงสุด ๑๐.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๐.๖ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสาดม้อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๔ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดม้อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๒ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง)

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- รีดออนมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ประกอบซีที. แรงต่ำ ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ประกอบซีที. แรงสูง ขนาด ๗๕/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๑๒,๓๖๔ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑,๕๔๗,๑๖๕.๙๐ (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

...../ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผอ.บค.กฟอ.บปท.

ที่ ก.๒ บปท.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปท.

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑