



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๖๗๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑

คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๐๗๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ ๓๑๙ อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น ๔๑ ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ วัดอุสภาราม (วัดบางวัว) หมู่ที่ ๙ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ. ๓๗-๐๑๒๕๖๐ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการ ค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น

ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๑.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.ค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๒๗/ก.ย. ๒๕๖๑

แผนกบริการลูกค้า โทร. ๑๕๕๓๖

M-CO-19

(นายจักรพงษ์ ไชยิตพล ผู้พิมพ์)

FM-CO-19