



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปภ.

เลขที่ ก.๒บปภ.(บค.)/๒๗๗๗/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายอัครพน ตีมั่น

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๘๕๗๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

**๑) รายละเอียด**

นายอัครพน ตีมั่น บ้านเลขที่ ๑/๔๕ หมู่ที่ ๑๔ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ ซอยวัดบางวัว หมู่ที่ ๑ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. พีโอเอ. ๕๗-๑๐๘๕๖๘ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

**๒) วิธีดำเนินการ**

**๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก**

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

**๓) เงินลงทุน**

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๖๗.๐๘ บาท (สี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)  
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปภ.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑