



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๗๐๐๗

เรื่อง ขออนุมัติปักเสาไฟฟ้าแซมไลน์ให้ นายนิธิรรต ม่วงทอง

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑

คำร้องขยายเขตเลขที่๑๒๐๐๐๐๗๙๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งความ  
ประสงค์ ขอบักเสาไฟฟ้าแซมไลน์ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายนิธิรรต ม่วงทอง บ้านเลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
มีความประสงค์ขอ ปักเสาไฟฟ้าแซมไลน์ บริเวณ ซอยซ่อมม่วง หมู่ที่ ๑๔ ต.บางวัว อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ.  
๓๗-๐๒๐๑๑๗ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๙,๘๒๙.๒๘ บาท (เก้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ  
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๑๖/๑๐/๒๕๖๑