



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๗๐๔๗/๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางไล่ ผ้าแดง

เรียน ผจก.กฟอ.บปค. ผ่าน รจก.(ท)

Doing Business

รับทำเรื่อง ถึง จ่ายไฟภายใน 25 วัน

งานธุรกิจเดิม (C02.2)

รายได้จากงานบริการมอบผู้ใช้ไฟ หรืออื่นผู้ใช้ไฟ

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๔๕๖ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
จาก นางไล่ ผ้าแดง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

นางไล่ ผ้าแดง สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ ๑๔ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ประกอบกิจการ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๑ โหลดสูงสุด ๔.๙
MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๕.๔ กม.นั้น ผบค.ได้
สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๖๕๐ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๖๖,๖๒๘.๑๓ (สี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสาม
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)
ผจก.กฟอ.บปก.
...๒๖...๓๑...๒๕๖๑.