



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๓๖๖๗

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๘๐๙๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง จาก บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗๗ อาคารเฟิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น ๒๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ หมู่ ๕ ต.ท่าเสา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๒๗๐ เมตร

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖๑ ต้น
 - ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖๑ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๗๕๓ เมตร

๒.๔ แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑,๐๔๕ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิดLED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔๓ ชุด

๒.๕ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ , ๑๖๐ และ ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๒ , ๑ และ ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๑,๑๗๒.๑๕ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบห้าสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทพ.บค.กฟอ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.

- ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา