



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๗๗๗๗

วันที่ ๑๕ มี.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๒๒ เควี ให้ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๔๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.กฟอ.บปก. ได้รับคำร้องจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ของ กฟอ.บปก. ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๒๒ เควี บริเวณสถานีสูบน้ำบางปะกง เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๑ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผบค.กฟอ.บปก. ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย และวิธีดำเนินการดังนี้

๑. แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๑.๒ รื้อถอนเสาต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๑.๓ รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๔ เมตร นำกลับมาใช้ใหม่

๒. แผนกแรงสูงภายใน ช่วงที่ย้ายกลับไลน์ถาวร

๒.๑ ติดตั้งเหล็กทางโค้งรับสายเคเบิลอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๗ เมตร

๒.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๔ เมตร

งบ ผู้ใช้ไฟลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๙.๑๙ (ห้าหมื่นห้าพันเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๕ มี.ย. ๒๕๖๑