



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๗๕๑๖

เรื่อง ขออนุมัติลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค. รับคำร้องจาก บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น

๑. รายละเอียด

๑.๑ บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒/๒ หมู่ ๑๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ รับไฟจากสถานีไฟฟ้าของ บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

๑.๒ ปัจจุบันใช้ไฟอยู่แล้ว โดย ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิม ขนาด ๑,๐๐๐ และ ๒,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ และ ๒ เครื่อง

๑.๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์

ขอลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิม ขนาด ๑,๐๐๐ และ ๑,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ และ ๒ เครื่อง เหลือหม้อแปลงขนาด ๑,๐๐๐ และ ๑,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ และ ๑ เครื่อง

๑.๔ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบ กฟผ.

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลง ขอลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิม ขนาด ๑,๐๐๐ และ ๑,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ และ ๒ เครื่อง เหลือหม้อแปลงขนาด ๑,๐๐๐ และ ๑,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ และ ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกเครื่องวัด

- เปลี่ยนซีที.แรงสูงจากเดิมขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ เป็นขนาด ๗๕/๕ แอมป์จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกเครื่องวัด เป็นเงิน ๒๑,๑๔๓ บาท

งบผู้ใช้ไฟ

๑. ค่าแรงลดขนาดมิเตอร์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๔๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒,๑๔๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง คำร้องของผู้ใช้ไฟและ
รายละเอียด มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

อนุมัติ



(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผ.จก.กฟอ.บปก.

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑