



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๓๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางณัฐวรา นิลสว่าง

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๘๗๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางณัฐวรา นิลสว่าง บ้านเลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๑๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ. ๔๙-๐๑๒๒๓๗ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๓๑.๔๑ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

แผนกบริการลูกค้า โทร. ๑๕๕๓๖

FM-CO-19

(นายจักรพงษ์ โฆษิตพล ผู้พิมพ์)

FM-CO-19