



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๓๖๐๔

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๖๖๑

เรื่อง การขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ แขงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

หนังสือ ที่ คค ๐๗๐๓.๐๗/๓๓๘๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา เลขที่ ๓๖๐ หมู่ ๔ ต.วังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ ถนนสาย ฉข.๐๑๘ สะพานสีกัด ๔๐ หมู่ ๔ ต.บางเกลือ
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน
ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลง

ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ

จำนวน ๑ เครื่อง

๓. แผนกเครื่องวัด

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์

จำนวน ๑ ชุด

๔) เงินลงทุน

งบบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๖๗๓.๙๔ บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยเจ็ด
สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.(บค.)//

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปค.

๑๒/๑๒/๕๖๖๑