



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๖๑๗

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๕๖๑

เรื่อง การขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ แขงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

หนังสือ ที่ คค ๐๗๐๓.๐๗/๓๓๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา เลขที่ ๓๖๐ หมู่ ๔ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบนสะพานและเชิงลาดสะพาน ถนนสาย ฉช.๐๒๖ สะพาน
ข้ามคลองวัดสามแยก หมู่ ๗ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลง

ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ

จำนวน ๑ เครื่อง

๓. แผนกเครื่องวัด

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์

จำนวน ๑ ชุด

๔) เงินลงทุน

งบบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๖๗๓.๙๔ บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยเจ็ด
สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) กำหนดยืยราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.