



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๓๖๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๒๒๓๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๑๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
๕๘-๐๐๔๗๒๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๓๘ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๐๗.๐๓ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทสามสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

.....๑๗.๑๒.๒๕๖๑.....

แผนกบริการลูกค้า โทร. ๑๕๕๓๖

M-CO-19

(นายจักรพงษ์ ไชยพิพัฒน์ ผู้จัดพิมพ์)

FM-CO-19