



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๑๔๔ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๒๑๑๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐/๗ หมู่ที่ ๒ ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗
โหลดสูงสุด ๘.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนแบริค ๔x๒๐๐ มม. (เมนชายคา) จำนวน ๔ ชุด
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. (เมนชายคา) จำนวน ๔ เส้น
ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร
- ติดตั้งแบริค ๔x๒๐๐ มม. (บนเสา คอร. ๑๒ เมตร) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแบริคเดี่ยว (บนเสา คอร. ๑๒ เมตร) จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๑๘๓ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๓๐๙,๓๓๐.๐๑ (สามแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผ.จก.กฟอ.บปก.

พ. / ม.ค. / ๖๖