



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๕๑๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท โกรว์แวลู จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๖๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ค.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๖๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท โกรว์แวลู จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท โกรว์แวลู จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ที่ดินจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๖ MW. ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานี่ฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ติดตั้งเหล็กทางโตะรับสายเคเบิล จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๑๔๑.๑๓ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...../ค.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๑.....